



Stolpar skall vara utförda enligt SS-EN 40-1, SS-EN 40-2, SS-EN 40-3, SS-EN 40-5. Stolpar skall vara dimensionerade för rådande krafter och förhållande. Stolpar skall ha förstärkt korrosionsskydd 1.5m eller underkant stolplucka.

Armar skall ha dimensionen \varnothing 60mm med övergång till diameter passande Viktor för sidomontage och påbyggnadsghatt. Arm skall vara tät så att inte vatten kan ta sig in i armaturen via genomföringar. Armaturtapp på arm skall vara utförd så att vatten från kondens eller liknande inte kan rinna ner i armaturen

Fundament skall vara prefabricerat och anpassade till gällande stolpe.

BELPRO Marieholmsgatan 10C 415 02 Göteborg Tel 031-86 46 11 Fax 031-84 10 12		
Ytterby centrum Belysningsstolpar		
HANDLÄGGARE	KONSTR. AV	
Jan-Erik Wallerstedt	JEW	
RITAD/DWG-FIL	SKALA	RITNINGSNR
	.	2005-04
GODKÄND GÖTEBORG 2005-12-20 Rev B 2011-12-20		