



Typ A

Typ B

Typ C

- Stolptopp skall vara tät.
- Enkel- eller dubbelarm typ Spårvägsarm 81 enligt Trafikkontorets ritning 363/93-5577. Detalj 14 skall vara 3/4" rörgånga för Thorn's Victor.
- Armatur typ Thorn's Victor eller likvärdig med påbyggnadshatt. Armatur och arm skall tillsammans hålla IP klass lägst armaturens IP klass.
- Stolpe och arm skall vara målade i kulör Mölnlycke röd.
- Stolpcentral skall vara av typ beröringssäker insats. Ledning från central till armatur skall vara av typ EKK.
- Stolpar skall vara av klass A och enligt Trafikkontoret i Göteborgs projektering och utförande anvisning A5, Kravspecifikation för belysningsanläggningar i Göteborg.
- Fundament skall vara prefabricerat typ MEAG eller likvärdigt samt anpassat till framtagna stolpar

BELPRO

Marieholmsgatan 10C 415 02 Göteborg
Tel 031-86 46 11 Fax 031-84 10 12

**Härryda kommun belysningsstolpar
Stålstolpe med spårvägsarm**

HANDLAGGARE

Jan-Erik Wallerstedt

KONSTR. AV

JEW

RITAD/DWG-FIL

SKALA

1:50

RITNINGSNR

2010-004

GODKÄND GÖTEBORG

2010-08-05